

3. Quels autres dossiers, à ce niveau des symboles de la Nation et de la famille royale, sont en discussion pour la région bruxelloise et le reste du pays? Considérez-vous à cet égard qu'un travail de *reporting* des monuments doit être réalisé par des services publics?

Réponse du secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des Bâtiments, des Institutions culturelles fédérales, adjoint au premier ministre du 13 juillet 2022, à la question n° 348 de Monsieur le député Philippe Pivin du 10 juin 2022 (Fr.):

Cette question ne relève pas de mes compétences, à savoir les Institutions culturelles fédérales. Je vous invite à prendre contact avec le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale.

DO 2021202215542

Question n° 337 de Monsieur le député Nicolas Parent du 19 mai 2022 (Fr.) au secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des Bâtiments, des Institutions culturelles fédérales, adjoint au premier ministre:

Archives de l'État à Liège.

Le 27 avril 2022, je vous interrogeais sur les problèmes récurrents de chauffage du bâtiment des Archives de l'État à Liège.

Je vous indiquais à cet égard que l'absence de système de chauffage et de climatisation fonctionnel dans les bâtiments de Liège stockant des archives historiques ou usuelles engendre des variations de températures pouvant aller de -10 degrés à 30 degrés. Ces variations entraînent évidemment une détérioration des archives conservées et une difficulté d'accès.

Je vous demandais quand une solution serait trouvée pour garantir un système de chauffage optimal pour les Archives de l'État à Liège.

Vous m'indiquiez à cet égard être au courant du problème et que des mesures avaient été prises afin de réparer le réseau de ventilation et qu'une réparation en plusieurs étapes serait nécessaire vu la complexité du système que vous me décrivez dans ses différents détails.

Je n'ai toutefois obtenu aucune réponse quant au timing de ces travaux de réparation et concernant la problématique du chauffage.

3. Welke andere dossiers, die eveneens symbolisch zijn voor de natie en de koninklijke familie, zijn er voor het Brussels Gewest en de rest van het land in het geding? Bent u van mening dat overheidsdiensten duiding moeten geven bij de monumenten?

Antwoord van de staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister van 13 juli 2022, op de vraag nr. 348 van De heer volksvertegenwoordiger Philippe Pivin van 10 juni 2022 (Fr.):

Deze kwestie valt niet onder mijn bevoegdheid, namelijk de federale culturele instellingen. Ik nodig u uit contact op te nemen met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DO 2021202215542

Vraag nr. 337 van De heer volksvertegenwoordiger Nicolas Parent van 19 mei 2022 (Fr.) aan de staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister:

Rijksarchief te Luik.

Op 27 april 2022 heb ik u vragen gesteld over de terugkerende problemen op het stuk van de verwarming van het gebouw van het Rijksarchief te Luik.

Ik heb u er toen op gewezen dat er zich door de afwezigheid van goed werkende verwarmings- en airconditioningsystemen in de gebouwen te Luik waar er historische archieven en naslagwerken opgeslagen liggen, temperatuurschommelingen tussen -10 °C en 30 °C kunnen voordoen. Die schommelingen leiden uiteraard tot een verslechtering van de toestand van de archieven die er bewaard worden en bemoeilijken het raadplegen ervan.

Ik heb u gevraagd tegen wanneer men een oplossing gevonden zou hebben om een optimaal verwarmingssysteem voor het Rijksarchief te Luik te garanderen.

U hebt me toen gezegd dat u op de hoogte was van het probleem, dat men maatregelen genomen had om het ventilatiesysteem te herstellen en dat de herstelwerken in meerdere fasen zouden moeten verlopen in het licht van de complexiteit van het systeem, dat u in detail beschreven hebt.

Ik heb echter nog geen antwoord gekregen over het tijdpad van die herstelwerken en over de problemen met het verwarmingssysteem.

1. Quel est le timing des travaux de réparation du système de ventilation?
2. Qu'en est-il du système de chauffage? Quand une solution optimale sera-t-elle prévue en la matière?

Réponse du secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des Bâtiments, des Institutions culturelles fédérales, adjoint au premier ministre du 29 juin 2022, à la question n° 337 de Monsieur le député Nicolas Parent du 19 mai 2022 (Fr.):

1. Les travaux exposés en commission du 27 avril 2022 n'ont pas eu le résultat escompté et il n'a pas été possible de remettre en marche le système de ventilation. La Régie des Bâtiments a donc demandé un audit pour déterminer les derniers blocages dans la commande électrique des clapets coupe-feu du système. Sur la base des résultats de l'audit, un marché public sera lancé pour remédier aux défauts de l'installation.

La Régie des Bâtiments ne peut fournir de calendrier de remise en ordre de l'installation puisqu'elle ignore l'ampleur des dysfonctionnements résiduels de cette installation complexe. L'ensemble des précédents travaux ont eu pour but d'éliminer les causes de pannes possibles et la Régie des Bâtiments continue cette démarche puisqu'elle seule permettra de remettre en service cette installation complexe.

2. Le chauffage des locaux de bureaux est bien opérationnel mais le chauffage des espaces d'archives est problématique puisqu'il est lié au fonctionnement de l'installation de ventilation.

1. Wat is het tijdpad voor de herstelling van het ventilatiesysteem?
2. Hoe staat het met het verwarmingssysteem? Tegen wanneer zal er een optimale oplossing voor dat probleem gevonden worden?

Antwoord van de staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister van 29 juni 2022, op de vraag nr.337 van De heer volksvertegenwoordiger Nicolas Parent van 19 mei 2022 (Fr.):

1. De op 27 april 2022 in de commissie voorgelegde werkzaamheden hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd en was het niet mogelijk om het ventilatiesysteem opnieuw op te starten. Daarom laat de Regie der Gebouwen een audit uitvoeren om de laatste blokkeringen te bepalen in de elektrische bediening van de brandkleppen van de installatie. Op basis van de resultaten van de audit zal een overheidsopdracht worden uitgeschreven om de gebreken aan de installatie te verhelpen.

De Regie der Gebouwen kan geen planning geven voor het herstel omdat ze de omvang niet kent van de overblijvende gebreken aan deze complexe installatie. Alle voorgaande werken hadden als doel de mogelijke oorzaken voor pannes weg te werken en de Regie der Gebouwen zet deze aanpak verder omdat dit de enige manier is om de complexe installatie weer in werking te stellen.

2. De verwarming van de kantoorlokalen is operationeel, maar de verwarming van de archiefruimtes is problematisch omdat deze verbonden is aan de werking van het ventilatiesysteem.